Ф 19 ДП 03.09

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Красноармейский филиал
АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsesss@mail.kuban.ru
353560,Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани, ул.Юных Коммунаров,3, т/ф 8-(86146)4-09-95, , e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
353560,Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани, ул.Ленина, 43, т/ф 8-(86146)2-35-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
353560,Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского,243, т/ф 8-(86146)4-07-60, e-mail: slav-sesss@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская,56/1//61/1

Адрес санитарно – гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

Адрес бактериологической лаборатории:
г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского,243

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:
№ RA.RU.21ПК63
Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:
Врио руководителя ИЛ(Ц)
Красноармейского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
Месяцева Л.А.
«24» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 15776 от 24 августа 2022 г.

1. **Заказчик:** ООО "Жилкомуслуги"
   Юридический адрес: Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ПМК 5, д. 34, корп. 1
   Фактический адрес: Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ПМК 5, д. 34, корп. 1
2. **Наименование пробы (образца):** Вода питьевая
3. **Пробы (образцы) направлены:** помощник врача по общей гигиене Онипко Л.Н.
4. **Дата и время отбора проб (образцов):** 10 ч 00 м. 16.08.2022 г.
5. **Дата и время доставки проб (образцов):** 14 ч. 00 м. 16.08.2022 г.
6. **Цель отбора:** заявление № 25/236 от 31.01.2022 г.
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Жилкомуслуги", Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ПМК 5, д. 34, корп. 1
8. **Объект, где производился отбор проб (образцов):** а/скв 590-Д, п. Рисовый
9. **Код пробы (образца):** 37292 ВИ-1,2ДС-22
10. **Тара, упаковка:** стеклянная, стерильная, химически чистая
11. **Количество (объем) для испытаний:** 4,7 л.
12. **НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
13. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
14. **Условия транспортировки:** спецтранспорт, сумка-холодильник.

вход № 43 от 16.01.2023

Протокол № 15776 от 24 августа 2022 г.

Код образца (пробы): 37292 ВИ-1,2ДС-22				
Определяемые показатели	**Результаты исследований**	**Гигиенический норматив**	**Единицы измерения**	**НД на методы исследования**
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели				
Запах при 20 °С, не более	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах при 60 °С, не более	0	2	баллы	
Вкус и привкус, не более	0	2	баллы	
Цветность, не более	7,1±2,1	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность, не более	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,2±0,2	6,0-9,0	Ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	901±90	1000,0	мг/дм^3	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	4,5±0,7	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная, не более	1,1±0,2	5	мгО/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические показатели				
Аммонийный ион, не более	0,22±0,04	2,0	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
Железо, не более	0,20±0,05	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
Марганец, не более	0,039±0,010	0,1	мг/дм^3	ГОСТ 4974-2014
Нитрат – ион, не более	<0,1	45,0	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
Нитрит – ион, не более	0,013±0,007	3,0	мг/дм^3	
Фторид – ион, не более	0,69±0,05	III климат. Р-н 1,2	мг/дм^3	ГОСТ 4386-89
Хлорид – ион, не более	132,0±23,8	350,0	мг/дм^3	ГОСТ 4245-72
Сульфаты, не более	119±14	500,0	мг/дм^3	ГОСТ 4389-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	4	≤ 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускаются в 100	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Не допускаются в 100	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	Не обнаружено	Не допускаются в 100	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	Не обнаружено	Не допускается в 100	БОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала испытаний: 16.08.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.08.2022 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола Тимошаров А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Красноармейский филиал
АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsesss@mail.kuban.ru
353560,Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани, ул.Юных Коммунаров,3, т/ф 8-(86146)4-09-95, , e-mail: himlab-slavsesss@mail.ru
353560,Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани, ул.Ленина, 43, т/ф 8-(86146)2-35-87, e-mail: himlab-slavsesss@mail.ru
353560,Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского,243, т/ф 8-(86146)4-07-60, e-mail: slav-sesss@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская,56/1//61/1

Адрес санитарно – гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

Адрес бактериологической лаборатории:
г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского,243

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ:
№ RA.RU.21ПК63
Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:
Врио руководителя ИЛ(ЦЛ)
Красноармейского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
Месяцева Л.А.
«24» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 15775 от 24 августа 2022 г.

1. **Заказчик:** ООО "Жилкомуслуги"
   Юридический адрес: Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ПМК 5, д. 34, корп. 1
   Фактический адрес: Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ПМК 5, д. 34, корп. 1
2. **Наименование пробы (образца):** Вода питьевая
3. **Пробы (образцы) направлены:** помощник врача по общей гигиене Онипко Л.Н.
4. **Дата и время отбора проб (образцов):** 10 ч 00 м. 16.08.2022 г.
5. **Дата и время доставки проб (образцов):** 14 ч. 00 м. 16.08.2022 г.
6. **Цель отбора:** заявление № 25/236 от 31.01.2022 г.
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО "Жилкомуслуги", Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ПМК 5, д. 34, корп. 1
8. **Объект, где производился отбор проб (образцов):** а/скв 671-Д, п. Рисовый
9. **Код пробы (образца):** 37291 ВИ-1,2ДС-22
10. **Тара, упаковка:** стеклянная, стерильная, химически чистая
11. **Количество (объем) для испытаний:** 4,7 л.
12. **НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
13. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
14. **Условия транспортировки:** спецтранспорт, сумка-холодильник.

Протокол № 15775 от 24 августа 2022 г.

Код образца (пробы): 37291 ВИ-1,2ДС-22

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели				
Запах при 20 °С, не более	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах при 60 °С, не более	0	2	баллы	
Вкус и привкус, не более	0	2	баллы	
Цветность, не более	6,4±1,9	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность, не более	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	8,3±0,2	6,0-9,0	Ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	826±83	1000,0	мг/дм^3	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	4,3±0,6	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная, не более	1,1±0,2	5	мгО/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические показатели				
Аммонийный ион, не более	<0,1	2,0	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
Железо, не более	0,12±0,04	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72
Марганец, не более	0,059±0,009	0,1	мг/дм^3	ГОСТ 4974-2014
Нитрат – ион, не более	<0,1	45,0	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014
Нитрит – ион, не более	<0,003	3,0	мг/дм^3	
Фторид – ион, не более	0,67±0,05	III климат. Р-н 1,2	мг/дм^3	ГОСТ 4386-89
Хлорид – ион, не более	117,0±21,1	350,0	мг/дм^3	ГОСТ 4245-72
Сульфаты, не более	134±16	500,0	мг/дм^3	ГОСТ 4389-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	2	≤ 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускаются в 100	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Не допускаются в 100	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1884-04
Энтерококки	Не обнаружено	Не допускаются в 100	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	Не обнаружено	Не допускается в 100	БОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01

Дата начала испытаний: 16.08.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.08.2022 г.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

Протокол составлен в трех экземплярах. Протокол распространяется на образец подвергнутый испытаниям.
Запрещается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ(Ц)